

**Руководство**  
**по эксплуатации всепогодного**  
**шкафа 1F STANDARD**

**для**

**стабилизаторов напряжения**

**моделей**

**STANDARD**  
**OPTIMUM+**  
**UNIVERSAL**  
**INFINITY**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	6
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	6
7. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	7
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	10

**Добро пожаловать!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

**Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его  
предназначения для работы в жилых, коммерческих или производственных зонах**

Оборудование предназначено для работы в жилых и коммерческих зонах, общественных местах, производственных зонах с малым и средним электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Для обеспечения электромагнитной совместимости устройство должно быть установлено согласно инструкциям, описанным в настоящем руководстве.

## 1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ !

**Запрещается производить  
подключение / отключение стабилизаторов  
при наличии напряжения в подводящей сети !**



**Запрещается включать электрооборудование без  
подключеного заземления !**



**Запрещается устанавливать шкаф  
вблизи газовых труб и легковоспламеняющихся  
материалов !**

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Всепогодный шкаф 1F STANDARD (в дальнейшем шкаф), предназначен для размещения и подключения однофазных стабилизаторов напряжения моделей STANDARD, OPTIMUM+, UNIVERSAL и INFINITY внутри и вне помещений.

### Шкаф обеспечивает:

- удобный и компактный монтаж стабилизаторов;
- быстрое подключение, возможность установки любого стабилизатора модельного ряда;
- возможность организации внутреннего транзита после извлечения стабилизатора для осуществления ремонта в сервисном центре;
- защиту стабилизаторов от дождя, снега и прямых солнечных лучей;
- принудительную вентиляцию при повышении температуры окружающей среды.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Общие технические характеристики шкафа 1F STANDARD

<b>Номинальное входное напряжение, В</b>	<b>220</b>		
<b>Номинальная частота питающей сети, Гц</b>	<b>50</b>		
<b>Класс защиты</b>	<b>IP 33</b>		
<b>Климатическое исполнение</b>	<b>УХЛ 1</b>		
<b>Масса, кг</b>	<b>21</b>		
<b>Габаритные размеры шкафа (Г × Ш × В), мм</b>	<b>290 x 650 x 550</b>		
<b>Модели стабилизаторов, доступные для монтажа в шкаф</b>			
<b>STANDARD 5000</b>	<b>OPTIMUM+ 5000</b>	<b>INFINITY 5000</b>	<b>UNIVERSAL 5000</b>
<b>STANDARD 7500</b>	<b>OPTIMUM+ 7500</b>	<b>INFINITY 7500</b>	<b>UNIVERSAL 7500</b>
<b>STANDARD 9000</b>	<b>OPTIMUM+ 9000</b>	<b>INFINITY 9000</b>	<b>UNIVERSAL 9000</b>
<b>STANDARD 12000</b>	<b>OPTIMUM+ 12000</b>	<b>INFINITY 12000</b>	<b>UNIVERSAL 12000</b>
<b>STANDARD 15000</b>	<b>OPTIMUM+ 15000</b>	<b>INFINITY 15000</b>	<b>UNIVERSAL 15000</b>
<b>STANDARD 20000</b>	<b>OPTIMUM+ 20000</b>	<b>INFINITY 20000</b>	<b>UNIVERSAL 20000</b>

Шкаф рассчитан на эксплуатацию при:

- температуре окружающей среды от -25 до +45 °C;
- относительной влажности до 80% (при 25°C);
- атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. Ст

**В целях дальнейшего технического усовершенствования предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию шкафа, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.**

### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

<b>Шкаф 1F STANDARD</b>	<b>1 шт</b>
<b>Руководство по эксплуатации (настоящее руководство)</b>	<b>1 шт</b>
<b>Тара упаковочная</b>	<b>1 шт</b>

## 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Шкаф представляет собой металлический корпус. В верхней части с левой стороны располагаются вентиляционные отверстия защищенные козырьками. В нижней части располагаются жалюзи для забора воздуха. С левой стороны снизу находятся гермоводы для подводящих кабелей и болт заземления.

Навесы для стабилизаторов крепятся к скобам на задней стенке. Скобы обеспечивают зазор между стабилизатором и задней стенкой, необходимый для прокладки проводов.

Внутри слева в верхней части шкафа расположен блок охлаждения, а в нижней клеммные колодки, служащие для подсоединение подводящих и отходящих проводов.

При необходимости осуществления обслуживания, ремонта или замены стабилизатора, следует обесточить шкаф и, обязательно, проверить отсутствие опасного напряжения на всех клеммах и на отсоединяемых проводах.

Временное соединение входной и выходной фазы, для восстановления электроснабжения на период ремонта, может быть выполнено с помощью клеммной колодки шкафа (транзит через клеммник).

**Переключение режимов работы «Стабилизация – Транзит»  
допустимо только на выключенном стабилизаторе !**

## 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Шкаф может транспортироваться любым видом закрытого транспорта.

Шкаф должен быть надёжно закреплен, чтобы исключить его перемещение внутри транспортных средств.

Не допускается штабелирование при транспортировке.

Не допускается подвергать шкаф ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.

	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p><b>Не хранить шкаф рядом с горюче-смазочными материалами и другими легковоспламеняющимися предметами и жидкостями!</b></p> <p><b>Не хранить шкаф рядом с химически активными материалами и жидкостями!</b></p>	
---	---	---

## 7. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

После транспортировки при минусовых температурах или повышенной влажности стабилизатор перед включением следует выдержать в нормальных климатических условиях не менее 24 часов. Подключение шкафа должно выполняться квалифицированным специалистом, аттестованным ООО "ЭНЕРГОТЕХ" в соответствии с приведенными в паспорте рекомендациями и схемой электрических соединений.

Шкаф имеет устойчивое положение на горизонтальной поверхности. Также может быть закреплен на стене или столбе (хомут в комплект не входит).

Для монтажа стабилизаторов в шкаф используются стандартные навесы из комплекта стабилизаторов, которые закрепляются винтами M5 на скобах внутри шкафа.

Последовательность монтажа следующая.

Снимается крышка монтажных окон с правой стороны шкафа.

Снимается крышка клеммной колодки стабилизатора.

Устанавливается стабилизатор.

Подключается заземление стабилизатора.

Подключаются провода к клеммной колодке стабилизатора согласно маркировке:

Красный на клемму «Фаза Вход»;

Синий или Черный на клемму «Ноль»;

Зеленый или Желтый на клемму «Фаза Выход».

Проверяется правильность выполненных соединений.

Устанавливаются крышки на свои места.

### ВАЖНО!



**Во избежание выхода из строя и несчастных случаев, подключение / отключение должен производить только квалифицированный специалист**



Подключение стабилизаторов к шкафу безопаснее проводить до его подключения к сети. Но следует взять за правило: перед любыми операциями с проводами шкафа, обязательно, проверить отсутствие опасного напряжения на проводах и клеммах, с которыми планируется работать.

Подключение стабилизатора к клеммной колодке должно быть выполнено проводом, площадь сечения которого определяется максимальным током нагрузки и условиями эксплуатации стабилизатора.

**Таблица 3 –Рекомендуемые сечения проводов**

Мощность стабилизатора, кВт	Сечения проводов, мм <sup>2</sup>
5 - 7.5	4
9 - 12	6
15 - 20	10

	<b>ВНИМАНИЕ!</b> <b>Корпус шкафа и стабилизаторы должны быть надежно заземлены.</b>  <b>Перед подключением шкафа необходимо обесточить подводящие к нему силовые провода и убедиться в отсутствии на них опасного напряжения !</b>	
--	---	--


В случае неправильного выбора проводов или плохого контакта (из-за не защищенных проводов и не затянутых винтов), клеммы могут довольно сильно нагреваться.

**Возврат стабилизатора по причине подгорания клеммной колодки со стороны подводящих кабелей, не является гарантийным случаем !**

	<b>ВНИМАНИЕ!</b> <b>Подводящие кабели должны иметь сечение, соответствующие подключаемой нагрузке и надежную изоляцию.</b>	
--	---	--

Во время монтажа необходимо следить за тем, чтобы посторонние предметы (обрезки кабелей, крепёжные элементы, мелкий инструмент и т. п.) не попали внутрь стабилизаторов.

Рекомендованная схема подключения шкафа 1F Standard



**Перед первым включением необходимо внимательно проверить правильность всех соединений !**

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется бесплатно устранять все внутренние поломки шкафа, в том числе по причине некачественных комплектующих элементов. **Ремонт производится только на предприятии-изготовителе** в кратчайшие сроки (при максимальной сложности ремонта - не более 5 рабочих дней).

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия действительна при наличии в гарантийном талоне даты продажи и печати торгующей организации.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по причине:

- повреждения корпуса;
- наличия механических повреждений;
- если дефект возник в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- если дефект возник в результате постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта;
- если дефект вызван попаданием внутрь изделий посторонних предметов, жидкостей, домашних животных, наличием насекомых и грызунов;
- независимой силы (пожара, молнии, природной катастрофы и т. п.).

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем следующих правил: транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации шкафа.

Производитель не несет ответственности за любые побочные явления и ущерб, являющийся результатом использования данного аппарата.

Производитель не несет ответственности за такие убытки как: частичная и полная потеря прибыли или дохода, простой и порча оборудования, порча ПО, потеря данных и т. д.